

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВВОДОКАНАЛ»

01015, м. Київ-15, вул. Лейпцизька, 1а, тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, [www.vodokanal.kiev.ua](http://www.vodokanal.kiev.ua)  
р/р 26009010319119 код ЄДРПОУ: 03327664  
в ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» МФО 380582

ТОВ "КАПТЕЛЬ БУД"

№ 11616 від 13.06.2016

Дійсні два роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 11616  
на каналізування об'єкта

1. Адреса: вул. Магістральна, 33
2. Назва: "Будівництво житлового будинку"
3. Стічні води в кількості 22,4 (в т.ч. від вбудованих (офісних) приміщень - 0,8) м<sup>3</sup>/добу, 2,96 л/сек., в т.ч. додатково м<sup>3</sup>/добу, (в т.ч. господарчо-побутових 22,4 м<sup>3</sup>/добу; виробничих – м<sup>3</sup>/добу) від даного об'єкту можливо підключити: в існуючу камеру каналізаційного колектора Д=1200мм по вул.Магістральній при умові перекладання ділянки колектора Д=600мм зі збільшенням діаметра (довжиною близько 60м) від існуючого колодязя, який розміщений на колекторі Д=600мм перед підключенням в колектор Д=1200мм до вказаної вище існуючої камери каналізаційного колектора Д=1200мм.
4. Дозвіл на каналізування об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації каналізаційного господарства.
5. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі.
6. При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ПАТ „АК “Київводоканал”.
7. Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”\*.
8. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) відповідно до п.2.4 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”\*.
9. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодязь відповідно до п.6.1.1 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”\*.
10. Проект каналізування виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи каналізування.
11. Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м. Києва.

12. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПАТ „АК “Київводоканал”.

13. Обсяг водовідведення об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водовідведення, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

14. Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПАТ „АК “Київводоканал” за адресою: вул. Лейпцизька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПАТ «АК «Київводоканал».

\* “Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”, затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.10.2011 № 1879.

15. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом марки ВЧ500-7, з кришками із логотипом ПАТ «АК «Київводоканал» та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

16. Скидання стічних вод дозволяється споживачу тільки після укладання договору з Розрахунковим департаментом ПАТ «АК «Київводоканал» (вул. Електротехнічна,16).

**Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.**

Заступник генерального директора  
з технічних питань та перспективного  
розвитку



В.Бінд

Заступник генерального директора –  
директор Департаменту експлуатації  
каналізаційного господарства



М. Кислий

Директор Розрахункового департаменту

Б.Люлін

Начальник Управління видачі ТУ та  
розгляду проектної документації

О.Непочатов

Провідний інженер Управління видачі ТУ  
та розгляду проектної документації

О.Пунда

005342

